

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01481-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01481-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01481-26 – ист. Даш-Булаг 1, Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01481-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01481-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02005 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

Протокол испытаний № 05-00-18/01481-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01481-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058
2	Термостат, ТС-80Касимов	437
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Санитрано-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01481-26

Образец поступил 15.04.2026 16:10

дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 17.04.2026 16:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,13±0,04	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
4	Нитрат-ион	мг/дм ³	3,4±0,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
5	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, к=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
6	Мутность	ЕМФ	0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Цветность	...°	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01481-26


Образец поступил 15.04.2026 16:03

дата начала испытаний 15.04.2026 16:10, дата окончания испытаний 16.04.2026 15:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01481-26 от 20.04.2026

Протокол испытаний № 05-00-18/01481-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01588-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01588-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01588-26 – ист. Даш-Булаг-2, Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01588-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01588-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02006 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01588-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01588-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01588-26
Образец поступил 15.04.2026 16:15
дата начала испытаний 15.04.2026 16:25, дата окончания испытаний 17.04.2026 16:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	0,14±0,04	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
4	Нитрат-ион	мг/дм³	3,5±0,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
5	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, к=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
6	Мутность	ЕМФ	0,7	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Цветность	...°	3,0±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5


Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01588-26
Образец поступил 15.04.2026 16:10
дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 17.04.2026 16:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01588-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01483-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01483-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01483-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Дахадаева, 26

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01483-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01483-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02023 от 15 апреля 2026 г.

Образцы представлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

Протокол испытаний № 05-00-18/01483-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01483-00/00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-8 Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776
3	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Санитрано-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01483-26

Образец поступил 15.04.2026 16:20

дата начала испытаний 15.04.2026 16:30, дата окончания испытаний 17.04.2026 16:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	7	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,17±0,03	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
4	Нитрат-ион	мг/дм ³	3,8±0,6	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
5	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
6	Мутность	ЕМФ	0,8	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Цветность	°	3,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01483-26

Образец поступил 15.04.2026 16:05

дата начала испытаний 15.04.2026 16:10, дата окончания испытаний 17.04.2026 14:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2.5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Исг Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01483-26 от 20.04.2026

Протокол испытаний № 05-00-18/01483-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01499-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01499-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01499-26 - д/с "Юлдуз", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Наримана Алиева

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01499-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01499-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02022 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 05-00-18/01499-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01499-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01499-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 16:15, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01499-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru


ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев
17.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01498-26 от 17.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Акушинского, 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №02021 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/01498-00-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 05-00-18/01498-26 от 17.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 15.04.2026 16:05
 дата начала испытаний 15.04.2026 17:50, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	4,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01498-26 от 17.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01497-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01497-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01497-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Северная, 61

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01497-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01497-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02020 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01497-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01497-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 17:45, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	13,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01497-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01496-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01496-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01496-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Гагарина, 3 а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01496-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01496-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02019 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01496-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01496-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01496-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 5.04.2026 17:40, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	12,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01496-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тарнев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01482-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01482-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01482-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Вокзальная,13

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01482-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01482-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02018 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

Протокол испытаний № 05-00-18/01482-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01482-00,00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776
3	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01482-26
Образец поступил 15.04.2026 16:10
дата начала испытаний 15.04.2026 16:15, дата окончания испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
3	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,15±0,03	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	3,8±0,6	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
6	Мутность	ЕМФ	0,7±0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Цветность	...°	2,9±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01482-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 17:35, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01482-26 от 20.04.2026

Протокол испытаний № 05-00-18/01482-26 от 20.04.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01495-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01495-26


Образец поступил 15.04.2026 16:05

дата начала испытаний 15.04.2026 17:30, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01495-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01494-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-18/01494-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора:

Проба № 05-00-18/01494-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Максима Горького,5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01494-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01494-26 - -

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №02016 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01494-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01494-00:26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01494-26


Образец поступил 15.04.2026 16:05

дата начала испытаний 15.04.2026 17:25, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01494-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01493-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01493-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01493-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул.Стальского,11

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01493-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01493-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02015 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01493-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01493-00-26

10. НД на методы исследований, подготовке проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01493-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 17:15, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	13,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01493-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01492-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01492-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01492-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Маджида Абдуллаева, 3 б

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01492-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01492-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02014 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 05-00-18/01492-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01492-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01492-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 17:10, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	12,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С.

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01492-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01491-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01491-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01491-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Расула Агаева, 9

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01491-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01491-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02013 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01491-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01491-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01491-26


Образец поступил 15.04.2026 16:05

дата начала испытаний 15.04.2026 17:00, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01491-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01490-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01490-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01490-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Шейха Саида,4

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01490-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01490-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02012 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01490-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01490-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01490-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 16:50, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	12,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01490-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01489-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01489-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01489-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Наримана Алиева, 45-больница

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01489-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01489-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02011 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 05-00-18/01489-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01489-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01489-26

Образец поступил 15.04.2026 16:05

дата начала испытаний 15.04.2026 16:45, дата окончания испытаний 17.04.2026 12:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01489-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Гариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01488-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01488-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01488-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Али Султанова,31

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01488-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01488-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02010 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01488-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01488-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01488-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 16:40, дата окончания испытаний 17.04.2026 11:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	9,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01488-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01487-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01487-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01487-26 - д/с "Сказка", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Дахадаева, 20

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01487-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01487-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02009 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 05-00-18/01487-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01487-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01487-26
Образец поступил 15.04.2026 16:05
дата начала испытаний 15.04.2026 16:35, дата окончания испытаний 17.04.2026 11:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01487-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01486-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-18/01486-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора:

Проба № 05-00-18/01486-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Гагарина,5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01486-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01486-26 - -

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №02008 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01486-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01486-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01486-26


Образец поступил 15.04.2026 16:03

дата начала испытаний 15.04.2026 16:30, дата окончания испытаний 17.04.2026 11:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01486-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тарнев
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01485-26 от 20.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01485-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01485-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Свердлова, 13

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01485-26 - 15.04.2026 10:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01485-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02007 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01485-26 от 20.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01485-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-18/01485-26 Образец поступил 15.04.2026 16:03 дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 17.04.2026 11:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01485-26 от 20.04.2026